

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 2 z dnia 02.07.2020

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Thermonoxy – 6 sztuk

Lp.	Nazwa/ opis parametru	Parametr wymagany (graniczny)	Parametr oferowany TAK/NIE (proszę uzupełnić)
1	Ciężar 75 kg	TAK	
2	Wymiary 1040 x 430 x 610 x 1040 (h) mm	TAK	
3	Zasilanie : 400/440V, 50-60 Hz	TAK	
4	Moc ogólna 18,75 kW, w tym 2 elementy grzejne po 9 kW + 0,75 kW wentylator osiowy	TAK	
5	Przewód zasilający 5 x 6 mm <sup>2</sup> , 32 A z wymiennikami faz, 15 mb.	TAK	
6	Utrzymywanie temperatury w zakresie 50-60°C poprzez automatyczne włączanie i wyłączenie elementów grzejnych bez uszkodzeń z powodu zbyt wysokich temperatur.	TAK	
7	Długość gwarancji (proszę wpisać długość oferowanej gwarancji)	Min. 24 miesięcy	

**Podpis Oferenta**